

नाम - विज्ञान संजीवनी सेंट्रल कॉलेज, बुधवार, 14/05/2020

सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
 कोड संख्या 0050 / आई 0 सी 0 एस 0 50 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	हाँ/नहीं
चेक लिस्ट	
भागाधिकृत परीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
भागाधिकृत स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
भूमि गजित से अधिक ऊँचा है?	नहीं
भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टर (18000 वर्गमी०) है?	12090 वर्गमी०
भूतल तल से 8.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सीट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
आग्नि-प्रतिरोधक प्लांट है कि पर्जित एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है?	हाँ
छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में बलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गया?	छत आर०सी०सी० है।
दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	R.C.C. पिलर ईट एवं सी-से बनी है।
दीवारों/छतों में क्रैक हैं?	नहीं
छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.8 मी० (बड़े क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
प्रवेश के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
आग्नि-प्रतिरोधक प्लांट का फायर वॉटरमैक का न्यूनतम 10 प्रतिशत है, जिन्होंने न लकड़ों का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ, 10 प्रतिशत से ज्यादा
न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	2 दरवाजे हैं।
दो दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	1.2x2.1 मी०
भवन में अग्नि-सुरक्षा का अर्थ है कि न्यूनतम दो दरवाजे (जो) का अर्थ है?	हाँ है।
भवन से अधिक सूखे भवन में जल की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ है।
अग्नि-शामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ लगे हैं।
प्रथम दुराचार काइडिंग एप्लाइन्स (First aid Fire Fighting Appliances) का व्यवस्था है?	हाँ मौजूद है।
प्राज्ञ/अध्यक्षों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
भवन पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	संस्थागत रूप से स्थापित है

**CHAIRMAN**  
 Manav Seva Sanstha  
 CHAIRMAN सहायक आचार्य  
 Manav Seva Sanstha  
 Kodaun Road  
 Jaunpur

**PRINCIPAL**  
 VIGYAN SANJIVANI  
 CENTRAL COLLEGE  
 KODAHUN, M. BADSHAHPUR

AN-11C

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग  
जौनपुर

दिनांक:- 31-10-2011

संख्या: 11C/1234

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
वाराणसी मण्डल,  
वाराणसी।

विषय :- भूकम्परोधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।


आपका पत्रांक एन०ओ०एन०/11C/1234 दिनांक 18-10-2011

उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विज्ञान संजीवनी सेंद्रल कालेज,  
जौनपुर के विद्यालय भवन की जाँच श्री खुर्शीद अहमद सहायक  
किया गया। निर्धारित 22 बिन्दुओं की जाँच आख्या सहायक अभियन्ता  
प्रमाण है जिसे प्रतिहस्ताक्षरित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
आख्या 22 बिन्दु एक प्रति में।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग  
जौनपुर

दिनांक:-

प्रधानाचार्य, विज्ञान संजीवनी सेंद्रल कालेज, मु०बादशाहपुर,  
जौनपुर धरे सूचनाार्थ प्रेषित।



CHAIRMAN

Krishna Sanjivani Manav Seva Sanstha  
Kodahun M. Badshahpur Jaunpur

CHAIRMAN

Krishna Sanjivani Manav Seva Sanstha  
Kodahun M. Badshahpur Jaunpur

Krishna Sanjivani Manav Seva Sanstha  
Kodahun M. Badshahpur Jaunpur

Principal  
DELHI PUBLIC SCHOOL  
Indira Nagar

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग  
जौनपुर



PRINCIPAL  
VIGYAN SANJIVANI  
CENTRAL COLLEGE  
KODAHUN M. BADSHAHPUR